



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Bilan des pompiers

Montmagny, le 15 décembre 2017 – Au cours de la période du 8 au 14 décembre 2017, les pompiers du Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny sont intervenus à 6 reprises.

Le 9 décembre à 2 h 37, les pompiers se sont rendus sur la rue St-André à Montmagny des suites d'un appel signalant qu'une alarme s'était déclenchée. Les raisons expliquant le déclenchement de l'alarme demeurent inconnues.

Le même jour à 9 h 53, le Service a dû se rendre sur la route 283, à la hauteur de Notre-Dame-du-Rosaire, pour des manœuvres de désincarcération des suites d'un accident impliquant trois véhicules. L'une des voitures impliquées étant encastrée dans un garage, les pompiers ont dû effectuer des manœuvres de stabilisation afin de sécuriser la structure du garage, avant de pouvoir extirper les occupants du véhicule sans danger.

Le 12 décembre à 11 h 52, le déclenchement d'une alarme incendie a nécessité le déplacement d'une équipe dans une résidence de l'avenue de la Fabrique à Montmagny. Un problème technique du système de sécurité serait à l'origine du déclenchement inopiné de l'alarme.

Puis, à 21 h 28 les pompiers ont dû se rendre sur l'autoroute 20 à la hauteur de Cap-Saint-Ignace appelés pour effectuer des manœuvres de désincarcération. À leur arrivée sur les lieux, la personne avait réussi à sortir de son véhicule par elle-même.

Le 13 décembre à 9 h 13, le Service d'incendie de l'Islet a demandé l'assistance de leurs collègues de Montmagny avec le camion-citerne, une demande qui fut toutefois annulée quelques minutes plus tard.

Le même jour à 15 h 53, un commerce du boulevard Taché Ouest à Montmagny a demandé la présence des pompiers en raison de la présence de fumée. Après les vérifications d'usage, il fut déterminé que c'est un élément d'un appareil de chauffage qui a brûlé et qui serait finalement à l'origine de la fumée.

- 30 -

Source :
Charles Olivier Emond
Pompier-Préventionniste
418 248-3362, poste 2312

Information :
Pierre Boucher
Directeur du Service
418 248-5813