



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Bilan des pompiers

Montmagny, le 2 février 2018 – Au cours de la période du 26 janvier au 1^{er} février 2018, les pompiers du Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny sont intervenus à 7 reprises.

Vendredi le 26 janvier à 11 h 19, le Service a dû se rendre dans un établissement du boulevard Taché ouest à Montmagny pour une alarme incendie. Sous l'effet du gel, une composante du système d'alarme s'est brisée, entraînant le déclenchement de l'alarme.

Le 28 janvier à 9 h 17, les pompiers ont effectué des vérifications d'usage à la suite du déclenchement d'une station manuelle située dans un établissement du boulevard Taché ouest à Montmagny.

Le 29 janvier à 00 h 19, les pompiers se sont déplacés à St-François-de-la-Rivière-du-Sud sur la montée Morigeau pour un accident de la route. À l'arrivée des pompiers, l'occupant du véhicule avait réussi à s'extirper lui-même de sa fâcheuse position.

Un peu plus tard, vers 17 h 11, le Service s'est rendu dans un immeuble d'habitation de l'avenue de la Fabrique à Montmagny pour une alarme incendie. La surchauffe d'aliments serait à l'origine de la fumée.

Le 31 janvier à 12 h 58, une alarme incendie s'est déclenchée dans une résidence de la route de la Normandie à Montmagny. Après les vérifications d'usage, le système d'alarme semblait présenter une défectuosité.

Le même jour, à 15 h 22, les pompiers ont de nouveau été appelés pour une alarme incendie, cette fois dans un immeuble d'habitation de la 6^e rue à Montmagny. L'alarme fut déclenchée par de la fumée provenant du nettoyage d'un fourneau.

Finalement, le 1^{er} février à 15 h 25, le Service est allé effectuer des vérifications dans un établissement d'affaires du boulevard Taché ouest à Montmagny puisqu'une odeur de brûlé flottait dans l'air. Après les vérifications, les pompiers n'ont détecté aucun incendie, ni découvert la source de cette odeur.

- 30 -

Source :
Charles Olivier Emond
Pompier-Préventionniste
418 248-3362, poste 2312

Information :
Pierre Boucher
Directeur du Service
418 248-5813